



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco REGGIO EMILIA

Area III – Ufficio Prevenzione Incendi

Reggio Emilia, data del protocollo

Allo Sportello Unico per le Imprese dei Comuni di
Cadelbosco Sopra – Correggio – Campagnola
Emilia – Fabbrico – Rio Saliceto – Rolo – San
Martino in Rio
suap.correggio@cert.provincia.re.it

e p.c. arch. Angelo Musiari
angelo.musiari@archiworldpec.it

OGGETTO:	Pratica n° 38855	Richiesta documentazione integrativa
Rif.to	Ditta: Tanzi Aurelio Petroli S.r.l. Sita nel Comune di: Correggio	
SUAP 80/21/Ind. Conf	Via/Piazza: Via della Pace Attività: distributore carburanti	civico n. 10A
	ascritta al punto n° 13.4.C del D.P.R. 01.08.2011 n° 151 - all. 1	

Con riferimento alla istanza di:

- Valutazione progetto (art. 3 D.P.R. 151/2011)**
 Valutazione progetto in Deroga (art. 7 D.P.R. 151/2011)

pervenuta in data **25/11/2021 prot. 19211** dallo Sportello Unico per le Imprese dei Comuni di Cadelbosco Sopra – Correggio – Campagnola Emilia – Fabbrico – Rio Saliceto – Rolo – San Martino in Rio,

inserita nel procedimento unico, conferenza di servizi decisoria, forma simultanea modalità sincrona,

si comunica che da un esame tecnico preliminare effettuato dall'incaricato del Procedimento è emerso che la documentazione inviata a corredo dell'istanza è risultata carente e/o incompleta rispetto a quanto previsto dal D.M. 07/08/2012.

Stante quanto sopra si richiede di produrre adeguati elaborati tecnici integrativi afferenti alle seguenti:

1. impianto **GNL**, D.M. 30/06/2021 ss.mm.ii.:
 - A. necessario approfondimento di quanto richiesto dall' **art. 5 – ubicazione dell'impianto**, sia consegnato quanto previsto al comma 4;
 - B. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 2, principi generali**, in particolare:
 - punti 2.2 [...] *tutte le componenti critiche dell'impianto (in particolare il serbatoio e il vaporizzatore con i relativi vincoli di fondazione e il terreno) e le linee di impianto devono essere sottoposte a verifica sismica. Inoltre si deve valutare la congruenza degli spostamenti differenziali tra le linee e le componenti critiche dell'impianto a cui sono connesse ed indicare le misure compensative. Per le verifiche si deve fare riferimento alle "norme tecniche per le costruzioni" in vigore [...]*

Sia consegnata adeguata documentazione a firma di tecnico strutturista a verifica di quanto sopra.

- punti 2.7 [...] È consentito l'accesso nella stazione di rifornimento ad una sola autocisterna alla volta. La viabilità interna deve prevedere un itinerario stradale indipendente per l'autocisterna con carreggiata di larghezza minima di 2,75 metri fino all'area tecnica di stazionamento ove ha luogo il travaso per il rifornimento del serbatoio fisso e le attività di servizio correlate, rispetto all'itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento nella medesima stazione o in sosta temporanea o prolungata, con la previsione e l'apposizione di segnaletica.[...]

Dallo studio della documentazione consegnata non risulta esplicito rispetto di quanto sopra, sia prodotto aggiornamento dell'elaborato grafico esplicitando la viabilità interna prevista.

Sia prevista l'implementazione dell'indicazione dei percorsi carrabili e pedonali previsti all'interno dell'attività, esplicitazione della segnaletica a terra indicante i flussi veicolari, i divieti e le precedenze;

- C. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 5**, serbatoi criogenici di GNL, in particolare punti 5.2.1, 5.2.3 e 5.2.10;
- D. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 11**, recinzione, in particolare punti 11.1;
- E. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 13**, dispositivi e configurazione del punto di riempimento dei serbatoi criogenici, in particolare punti 13.3 e 13.10;
- F. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 14**, tubazioni di GNL e di GNC, in particolare punti 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 e 14.12;
- G. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 16**, impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche, in particolare punti 16.1;
- H. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 21**, apparecchi di distribuzione di GNL, in particolare punti 21.6;
- I. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 22**, distanze di sicurezza previste ai fini della prevenzione incendi, in particolare punti 22.2. Siano predisposti adeguati elaborati grafici esplicanti il rispetto delle distanze richiamate;
- J. necessario approfondimento di quanto previsto all'Allegato 1 **punti 25**, norme di esercizio, in particolare punti 25.2.. Non risulta chiaro se sia prevista la modalità self-service per l'erogazione del GNL;

Rispetto quanto sopra sia prodotto adeguato aggiornamento documentale al fine di evincere il rispetto normativo del riferimento richiamato.

- 2. impianto **GNC**, D.M. 24/05/2002 ss.mm.ii.: necessario approfondimento punti 2.10 protezioni antincendio, Titolo III Distanze di sicurezza. Necessaria predisposizione d'adeguato elaborato grafico. Non risulta chiaro se per l'erogazione GNC sia prevista la modalità self-service;
- 3. necessario approfondimento dell'ambito 'isola ecologica': valutazione del rischio incendio considerata l'adiacenza agli elementi pericolosi dell'impianto GNL;
- 4. approfondimento assoggettamento alla Direttiva Seveso III D.Lgs 105/2015 ss.mm.ii.:
 - approfondimento densità utilizzate per il calcolo della massa sia di GNL che di GPL, richiamo schede prodotti ed approfondimento grado di riempimento per il calcolo della massa sia di GNL che di GPL, richiamo schede produttori serbatoi;
 - ricalcolo massa sostanze presenti per eventuale assoggettamento alla direttiva richiamata;

5. necessario produrre adeguata valutazione ATEX con esplicitazione delle aree ove risulta possibile la formazione d'atmosfere potenzialmente esplosive, classificazione aree secondo quanto al D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii..

Le modifiche agli elaborati presentati ed agli atti, derivanti dalle richieste sopra, dovranno evincersi **ESCLUSIVAMENTE** tramite l'utilizzo di **adeguata simbologia/colorazione**, velocizzando le operazioni di successivo controllo documentale.

Eventuali chiarimenti rispetto a quanto sopra potranno essere richiesti al funzionario istruttore del presente procedimento.

Quanto richiesto dovrà essere prodotto, con lettera accompagnatoria che riprenda i punti sopra riportati, secondo una delle seguenti modalità:

- documentazione in forma cartacea:** presentazione in duplice copia presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando Provinciale VV.F.;
- documentazione in forma digitale:** invio al S.U.A.P. competente

Il Funzionario Istruttore
D ing. Riccardo BUGANE'
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D. Lgs. 82/2005)

Il Comandante Provinciale
PD ing. Francesco MARTINO
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D. Lgs. 82/2005)