

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA

Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 66399/2022 del 21/04/2022 alle ore 23:25

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.

Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>



Pratica n°33925/2021

Allo **Sportello Unico per Attività Produttive**
di CORREGGIO - c.a. Roberta Daolio
Pec: suap.correggio@cert.provincia.re.it

Al **SINDACO di CORREGGIO**
Pec: correggio@cert.provincia.re.it

e p.c. **ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni**
di Reggio E. - c. a. L. Franzini e F. Ferrari
Pec: aoore@cert.apa.emr.it

Oggetto : **Tanzi Aurelio Petroli Srl**, Via Milazzo 39, Parma - Impianto di Correggio in Via Pace 10/a -
Progetto di Ampliamento dell'impianto esistente con Distributore gas metano e lavaggio camion;
Procedimento Unico ex art.53 della L.R. N.24/2017 con Variante specifica al P.R.G. vigente

Considerato che la richiesta di variante urbanistica riguarda l'area limitrofa al distributore carburanti esistente in Via della Pace n. 10/A. L'area di servizio risulta essere censita al Catasto Fabbricati del Comune di Correggio (RE) al Foglio n° 65, particella 550, ha un'estensione di m2 5.000 (Superficie Catastale) ed è di proprietà della ditta *"Tanzi Aurelio Petroli S.r.l."*. L'area è classificata all'interno dello strumento urbanistico come *"Zone D.11 – Per impianti di distribuzione del carburante per uso autotrazione (art. 81)"*. L'intervento di ampliamento per il quale si richiede la Variante Urbanistica nasce dalla necessità, manifestata dalla proprietà, di incrementare i servizi offerti dall'attuale Area di Servizio e distribuzione carburanti per autotrazione, tramite il progetto *di potenziamento indicato in oggetto*.

- visto quanto indicato negli elaborati progettuali e nelle relative integrazioni;
- visti gli esiti delle Conferenze di Servizi effettuate in data 16.12.2021 e in data 01.04.2022.

Ciò premesso, si esprime **parere favorevole** a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni:

1) Ogni opera che possa interferire con il sottosuolo e le acque sotterranee, come serbatoi/cisterne interrate ed altri sistemi di stoccaggio carburanti o di trattamento acque reflue, devono essere realizzati a perfetta tenuta e devono adottare gli accorgimenti previsti dalle norme di tutela del suolo e delle acque.

2) In merito agli scarichi previsti nell'intervento in oggetto, visti gli elaborati progettuali e le relative integrazioni, si valutano favorevolmente le soluzioni adottate per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e per lo scarico delle acque bianche in corso d'acqua superficiale; fatto salvo il recepimento delle specifiche prescrizioni dei rispettivi Enti Gestori (Ireti Spa e Consorzio B.E.C.)

3) I rifiuti del cantiere in progetto dovranno essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle norme vigenti (spec. utilizzo contenitori idonei, corretta separazione e conferimento dei rifiuti destinati al recupero)

4) Per quanto riguarda il rumore, preso atto della Dichiarazione del TCA che attesta previsionalmente la compatibilità di tale progetto, la scrivente ritiene che sia necessario un monitoraggio acustico dopo la realizzazione dell'intervento in questione. Tale collaudo acustico dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998 . Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Si precisa che dovranno essere relazionati/descritti gli eventuali/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione effettuati, qualora necessari, riportando le caratteristiche dei materiali, dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono Distinti Saluti

I Tecnici ARPAE
Ghizzoni Giuseppe Gianolio Claudio

Il Responsabile di Funzione
della sede Arpa di Novellara
Dr. Bertoldi Vanni

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti. (da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo PGRE n. del

Data Firma